



Industrie Service

## Bescheinigung

**Keycoon GmbH**  
**Vilbeler Landstraße 85**  
**60388 Frankfurt**

**Bescheinigung Nr. IS-AN5-MUC-2201-5010727972-001**

Hiermit wird bescheinigt, dass die Induktionsschutztücher „FireMat®“ der oben genannten Firma als schwer entflammbar geprüft und anerkannt wurden. Einzelheiten sind den entsprechenden Prüfberichts-Nrn. 1898113, 3301382 und 3536740 zu entnehmen.

### Produktbeschreibung:

- FireMat® Black Edition
- FireMat® Classic Edition
- FireMat® AHV Edition
- FireMat® Silk Edition

### Das Produkt erfüllt die Prüfanforderungen:


- Prüfungen zum Brandverhalten / Entzündbarkeit von Produkten bei direkter Flammeneinwirkung nach DIN EN ISO 11925-2:2020

Grundlage der Bescheinigung sind die positiven Brandversuche bzw. Ergebnisse der oben genannten Induktionsschutztücher FireMat® (Black und Classic Edition), die nach DIN EN ISO 11925-2 (Kleinbrenner) mit einer Beflammungsdauer von 30 Sekunden geprüft wurden.

Diese Bescheinigung ist gültig bis Januar 2025.

München, den 31. Januar 2022

TÜV SÜD Industrie Service GmbH  
Institut für Kunststoffe

  
I. A. Mindl

